


Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 3189/001755 от 21.09.2015

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** внеплановый госнадзор
6. **Наименование объекта:** МУП Гражданцевского сельсовета "Гражданцевское ЖКХ".
7. **Адрес объекта:** 632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Центральная ул, д. 36
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; 632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Центральная ул, д. 1
9. **Для экспертизы представлены документы:**
-протокол лабораторных исследований и испытаний № 3189 от 18.09.2015г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
11. **Заключение:** заявленный образец-"вода холодная питьевая" по исследованным физико-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по мутности (превышение в 9,6 раза), марганцу (превышение в 1,6 раза), железу (превышение в 22,3 раза); не соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». По аммиаку (превышение в 2,9 раза); по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

эксперт:



В. С. Щедловская.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 в Барабинском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
 RA.RU.510797
 Выдан 25.03.2015г.

Юридический адрес:
 632334 Новосибирская область
 г. Барабинск ул. Кирова, 1А
 Тел/факс: 8(383)6125990
 ОКПО 14399326, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/545102001
 E-mail cgsen_brb@rambler.ru



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3189 от 18 сентября 2015 г.

1	Сведения о Заказчике	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, в Барабинском районе			
1.1	Наименование	НСО, Барабинск г, Кирова ул. д. 1а			
1.2	Адрес	внеплановый госнадзор			
1.3	Цель исследований	определение №3389 от 14.09.2015г			
1.4	Основание (наименование, номер документа)				
2	Сведения об объекте	МУП Гражданцевского сельсовета "Гражданцевское ЖКХ"			
2.1	Наименование объекта	632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Центральная ул, д. 36 (р-н местонахождения: Северный р-н)			
2.2	Адрес объекта				
3	Сведения о пробе (образце)	632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Центральная ул, д. 1, колонка			
3.1	Место (адрес) отбора	вода холодная питьевая			
3.2	Наименование	005384.БС.14.09.2015			
3.3	Код				
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)				
3.5	Дата изготовления (розлива):	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ			
3.6	Тара, упаковка	Спецмарка			
3.7	Объем партии	Ед. изм.			
3.8	Объем (количество)	2,0 л	12	Час	20 Мин
3.9	Дата и время отбора	14 сентября 2015 г.			
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу, наименование организации	Булатова Т. И., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе			
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник		Наличие консервантов: Нет Температура: +5°C	
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C		Темпе-ра воды: °C Ph воды:	
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш.	ГГ:	ММ:	СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	14 сентября 2015 г.		Y в. д.	ГГ: Час
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012			
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01			
4	Дополнительные сведения				

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Прищепова Е.А. /Балабушко О.А./
 Руководитель Испытательного лабораторного центра Прищепова Е.А. (Ф.И.О.)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Варабинск г, Кирова ул, д. 1а			
Номер направления:	ВГ 018982			
Объем (количество) пробы:	0,5			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 сентября 2015 г.	16	час	25 мин
Даты проведения исследований	Начало:	14 сентября 2015 г.	Окончание:	15 сентября 2015 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005384.ВС.14.09.2015	вода холодная питьевая	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ				
	ОКБ	не обнаружено кое окб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружено кое ткб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Варабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ВГ 018983				
Объем (количество) пробы:	1,5				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 сентября 2015 г.	16	час	25	мин
Даты проведения исследований	Начало:	15 сентября 2015 г.	Окончание:	17 сентября 2015 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005384.ВС.14.09.2015	вода холодная питьевая				
	Цветность	14,8±2,9	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,1±0,2	6,0-9,0	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Перманганатная окисляемость	3,88±0,39	≤ 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-03
	Аммиак и аммоний -ион по азоту	4,4±0,9	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ 4192-82
	Железо	6,7±1,7	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Марганец	0,16±0,04	≤ 0,10	мг/л	ГОСТ 4974-72
	Мутность	14,6±2,9	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Дополнительные сведения:



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе
632334 Новосибирская область, г.Барабинск, ул.Кирова, 1а,
Тел/факс: 229-52, телефон:25990, E-mail: cgnsen_brb@rambler.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 3188/001778 от 23.09.2015

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** внеплановый госнадзор
6. **Наименование объекта:** МУП Гражданцевского сельсовета "Гражданцевское ЖКХ".
7. **Адрес объекта:** 632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Центральная ул, д. 36
8. **Место (адрес) отбора:** скважина №14272; 632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
-протокол лабораторных исследований и испытаний № 3188 от 23.09.2015г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
11. **Заключение:** заявленный образец-"вода холодная питьевая" по исследованным физико-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по содержанию железа (превышение в 17,3 раза), марганцу (превышение в 1,2 раза), мутности (превышение в 12,2 раза), общей жесткости (превышение в 1,1 раза); не соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по аммиаку (превышение в 3,8 раза); по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

эксперт:



В. С. Щедловская.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Барабинском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 632334 Новосибирская область
 г. Барабинск ул. Кирова, 1А
 Тел/факс: 8(383)6125990
 ОКПО 14399326, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/545102001
 E-mail cgsen_brbr@rambler.ru

Аттестат аккредитации
 RA.RU.510797
 Выдан 25.03.2015г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3188 от 23 сентября 2015 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, в Барабинском районе
1.2	Адрес	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а
1.3	Цель исследований	внеплановый госнадзор
1.4	Основание (наименование, номер документа)	определение №3389 от 14.09.2015г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП Гражданцевского сельсовета "Гражданцевское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Центральная ул, д. 36 (р-он местонахождения: Северный р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, скважина №14272
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	005383.БС.14.09.2015
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	5,0 л
3.9	Дата и время отбора	14 сентября 2015 г. 12 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	Булатова Т. И., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Нет Температура: +5 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: ⁰ С Темпе-ра воды: ⁰ С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y ГГ: MM: CC: с. ш. в. д.
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	14 сентября 2015 г. 16 Час 25 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПин 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. ответственного за оформление данного протокола: Подпись О.А. Балабушко / Балабушко О.А./
 Подпись Е.А. Прищепова / Прищепова Е.А./
 Руководитель испытательного лабораторного центра (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а			
Номер направления:	ВГ 018980			
Объем (количество) пробы:	0,5	16	час	25 мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 сентября 2015 г.			
Даты проведения исследований	Начало:	14 сентября 2015 г.	Окончание:	15 сентября 2015 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005383.БС.14.09.2015	вода холодная питьевая	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	не обнаружено кое	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	окб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено кое	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
		ткб в 100 мл			

Дополнительные сведения:



